

Anschrift des Schornsteinfegerbetriebes
Tobias Henneböhl
 Marktplatz 5
 61440 Oberursel
 Tel.: 0170-5163834
 Fax: 0322 250 055 21
 Schornsteinfeger-Henneboehl@t-online.de

SFM T. Henneböhl Marktplatz 5, 61440 Oberursel

Eheleute
 Theo & Inge Walter
 c/o Klaus R. Walter
 Lahnstrasse 13
 35606 Solms

Datum der Arbeitsausführung: 07.09.2020

Überprüfung nach § 1 KÜO
 Wiederholungsmessung nach § 1 Absatz 2 KÜO
 Erstmessung nach § 14 Absatz 2 1.BlmSchV
 Wiederkehrende Messung nach § 15 Absatz 3 1.BlmSchV
 Wiederholungsmessung nach § 14 Absatz 5 1.BlmSchV
 Wiederholungsmessung nach § 15 Absatz 5 1.BlmSchV

Ausfertigung für: Betreiber **02-038-5 / 1 / 1**

Betreiber / Aufstellungsort der Anlage

Birkenstr. 5
 61440 Oberursel-Stierstadt
 Gebäudeteil: Keller
 Aufstellraum

Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an einer Feuerstätte für flüssige Brennstoffe gemäß der Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (Kehr- und Überprüfungsordnung – KÜO) vom 16. Juni 2009 (BGBl. I S. 1292), nach Rechtsverordnungen nach § 1 Absatz 1 Satz 3 SchffHwG oder der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I S. 38) zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 13. Juni 2019

Wärmeaustauscher: Brötje, BOB 25 B, 19045230, 2019	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Leistungsbereich	Nennleistung
		18.5-24.5 kW	24.5 kW
Brenner: Brötje, 0-42 Z2C, 2019	Hersteller, Typ, Herstell-Nr., Errichtung	Brennerart	Leistungsbereich
		mit Gebläse	0-2.07 kg/h
Feuerstättenart Heizkessel - Brennwert Herstellerbescheinigung nach §6 1.BImSchV	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Brennstoff Heizöl
		Art der Anlage	Heizung mit Brauchwasser

Überprüfungsergebnis gemäß KÜO (✓ = in Ordnung, X = mangelhaft, - = nicht zutreffend):

Verbrennungsluft/Lüftung	✓	Brenner/Heizgasweg	✓	Verbindungsstück	✓
Feuerstätte:	↓	Abgasabzug:	↓	Abgasleitung	✓
- Befestigung/Abstände	✓	- in Brennerhöhe	✓	O ₂ -Gehalt im Abgas	4.30 %
- äußerer Zustand	✓	- an anderer Stelle	✓	unverdünnter CO-Gehalt	7 ppm
<input type="checkbox"/> Folgende Mängel wurden festgestellt:				O ₂ -Differenz im Ringspalt	0,20 %
				Lufttemperatur im Ringspalt	28 °C
				Druckdifferenz im Ringspalt	-0.03 hPa
				<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden keine Mängel festgestellt	

Die Mängel stellen zzt. noch keine unmittelbare Gefahr dar, eine Überprüfung durch einen Fachbetrieb wird empfohlen.
 Die Mängel sind aus Sicherheitsgründen bis zum _____ zu beseitigen.
 Aufgrund der festgestellten Mängel ist eine zusätzliche Überprüfung der Feuerungsanlage erforderlich.

Messergebnis:	Grenzwerte:	Rußzahl	-	CO-Gehalt	- mg / kWh
		Ölderivate	-	Abgasverlust	- %
Rußzahl-Einzelwerte	-	Rußzahl - Mittelwert	-	CO-Gehalt	- mg / kWh
Wärmeträgertemperatur	- °C	Verbrennungslufttemperatur	- °C	Abgastemperatur	- °C
Sauerstoffgehalt im Abgas	- %	Druckdifferenz	- hPa	Abgasverlust	- %
				Messunsicherheit	- %

Das Messergebnis entspricht der Verordnung.
 Das Messergebnis entspricht **nicht** der Verordnung, weil _____
 Der Betreiber ist verpflichtet, die notwendigen Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage zu treffen.
 Die Messung ist bis zum _____ zu wiederholen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n)

07.09.2020 *A. Meißner*

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht, geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Tobias Henneböhl

Schornsteinfegermeister/gepr. Energieberater
Brandschutzbeauftragter TÜV cert.
Hohemarkstraße 124
61440 Oberursel



Steuer Nr.003 826 60854-G4
Tel.: 0170-5163834
Fax: 0322 250 055 21
Schornsteinfeger-Henneboehl@t-online.de
Büro: 0152-05246907 Sarah Henneböhl

SFM T. Henneböhl Hohemarkstraße 124, 61440 Oberursel

Eheleute
Theo & Inge Walter
c/o Klaus R. Walter
Lahnstrasse 13
35606 Solms

Bei Überweisung bitte angeben:

Rechnung Nr. **J-22-00910**
Kunden Nr. **02-038-5**
Datum **31.08.2022**

für Gebäude:
Birkenstr. 5
61440 Oberursel-Stierstadt

Rechnung

Leistungsbezeichnung	Betrag EUR
für die Durchführung derkehr und Überprüfungsarbeiten	68,38
	68,38
	+19% MwSt. 12,99
Rechnungsendbetrag EUR	81,37

Ausführungstermine:
Überprüfungen: 19.08.22 Messung: 19.08.22

Hinweis: Wir als Schornsteinfegerfachbetrieb betreuen unsere Kunden seit 2015. Auch in den kommenden Jahren werden wir stets für Sie da sein!

Profitieren Sie von unserem umfangreichen Leistungsangebot:

1. Energieausweise (nach GEG) (bei Vermietung oder Verkauf Ihrer Immobilie)
 2. Reinigung von Lüftungsschächten (innenliegende Bäder/Schimmelabwehr)
 3. Reinigung von Kaminöfen und Ofenrohren (1 mal jährlich empfohlen)
 4. Rauchwarnmelderverkauf -u. Montage sowie WARTUNG nach DIN/VDE (BauO Hessen)
 5. Gashausschauen (nach TRGI)
 6. Verkauf von Kamin-u. Pelletöfen
- Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Angebot an, wir freuen uns über Ihren Anruf.

Der Nachweis über die durchgeführten Arbeiten in Ihrer Liegenschaft durch die Fa. Henneböhl wird zeitnah an den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gesendet!

Zahlbar sofort nach Erhalt ohne Abzug

Postbank
BLZ 44010046 KtoNr. 448530465
IBAN DE72 4401 0046 0448 5304 65
BIC PBNKDEFF
02-038-5

29.08.22
er / w